


2013 ÇAYIRI SAKLAMA

TARİH :01/01/2013

Birim Fiyat No:	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyat TL	Montaj Bedeli TL
718-561	B+C+D sınıfı, 250V AC, 25 kA (10/350ms), faz-toprak veya nötr-toprak	459,00	57,00
718-562	B+C+D sınıfı, 250V AC, 25 kA (10/350ms), faz-toprak veya nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı	502,00	62,00
X 718-563	B sınıfı, 230V AC, 100 kA (10/350ms), üç faz, nötr-toprak	1.064,00	131,00
718-564	B sınıfı, 230V AC, 100 kA (10/350ms), üç faz, nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı	1.159,00	143,00
718-565	B sınıfı, 250V AC, 50 kA (10/350µs), faz-toprak veya nötr-toprak	449,00	56,00
718-566	B sınıfı, 250V AC, 50 kA (10/350µs), faz-toprak veya nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı	476,00	59,00
718-567	B+C sınıfı kuplaj bobini 400V AC, 35 A	216,00	27,00
718-568	C+D sınıfı kuplaj bobini 400V AC, 2x35 A	216,00	27,00
718-569	C sınıfı 230/400 V AC, 15 kA, faz-toprak veya iki faz toprak veya faz-nötr-toprak	216,00	27,00
718-570	C sınıfı 230/400 V AC, 15 kA, faz-toprak veya iki faz toprak veya faz-nötr-toprak ilave kontak çıkışlı	302,00	37,00
718-571	C sınıfı 230/400 V AC, 15 kA, üç faz-toprak	372,00	46,00
718-572	C sınıfı 230/400 V AC, 15 kA, üç faz-toprak, ilave kontak çıkışlı	433,00	54,00
X 718-573	C sınıfı 230/400 V AC, 15 kA, üç faz, nötr, toprak	441,00	55,00
718-574	C sınıfı 230/400 V AC, 15 kA, üç faz, nötr, toprak, ilave kontak çıkışlı	545,00	66,00
718-575	C+D sınıfı 230V AC, 20 kA, faz, nötr, toprak	406,00	50,00
718-576	C+D sınıfı 230V AC, 20 kA, faz, nötr, toprak, ilave kontak çıkışlı	519,00	64,00
X 718-577	D sınıfı 230V AC, 5 kA, faz, nötr, toprak	243,00	30,00
718-578	D sınıfı 230V AC, 5 kA, faz, nötr, toprak, ilave kontak çıkışlı	302,00	37,00
719-000	ŞAMANDIRALI (FLATÖRLÜ) ŞALTERLER: (İhzarat: % 60).		
719-100	Mekanik kontaklı tip: (Ölçü: Ad.) Madeni veya plastik şamandırası, kumanda mili, bakır tel, makaraları, etanj kontaktörü ve elektrik bağlantıları ile komple olarak temini ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil.		
719-101	2 x 25 A.e kadar (Monofaze)	35,00	3,50
719-102	3 x 25 A.e kadar (Trifaze)	40,00	3,60
719-200	Cıva kontaklı tip: (Ölçü: Ad.) Birim Fiyat No. 719-100 ile aynı, yalnız kontaktör devresi şamandıraya bağlı bir cıvalı kontakla çalışan flatörlü şalterin temini ve montajı.		
719-201	2 x 25A.e kadar (Monofaze)	38,00	3,40
719-202	3 x 25A.e kadar (Trifaze)	40,00	3,40
719-300	Adi kontaklı tip: (Ölçü: Ad.) Birim Fiyat No. 719-100 ile aynı, yalnız kontaktör bobinine direk şamandıraya ile kumanda edilen flatörlü şalterin temini ve montajı.		
719-301	2 x 25 A.e kadar (Monofaze)	22,00	3,40
719-302	3 x 25 A.e kadar (Trifaze)	25,00	3,40
719-400	Mekanik kontaklı kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)		
719-401	6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 719-100 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip.	14,00	3,40
719-500	Cıva kontaklı, kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)		
719-501	6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 719-200 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip.	14,00	3,40
719-600	Adi kontaklı, kontaktörsüz tip: (Ölçü: Ad.)		
719-601	6 A.e kadar, Birim Fiyat No. 719-300 ile aynı yalnız kontaktörsüz tip.	14,00	3,40
720-100	Sigortalı Şalterler: ( Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici ) ( Ölçü: Ad.; İhzarat % 60 ) ( TS EN 60947-3 )		

2



17

Birim Fiyat No:	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	Montajlı Birim Fiyat TL	Montaj Bedeli TL
718-505	2 x 100 A.e kadar (30 m A)	216,00	2,40
718-506	2 x 125 A.e kadar (30 m A)	365,00	2,40
718-507	4 x 25 A.e kadar (30 m A)	66,00	2,40
718-508	4 x 40 A.e kadar (30 m A)	70,00	2,40
718-509	4 x 63 A.e kadar (30 m A)	83,00	2,40
718-510	4 x 80 A.e kadar (30 m A)	249,00	2,40
718-511	4 x 100 A.e kadar (30 m A)	353,00	2,40
718-512	4 x 125 A.e kadar (30 m A)	448,00	2,40
718-513	4 x 160 A.e kadar (30 m A)	1.191,00	2,40
718-514	2 x 25 A.e kadar (300 m A)	57,00	2,40
718-515	2 x 40 A.e kadar (300 m A)	60,00	2,40
718-516	2 x 63 A.e kadar (300 m A)	77,00	2,40
718-517	2 x 80 A.e kadar (300 m A)	230,00	2,40
718-518	2 x 100 A.e kadar (300 m A)	243,00	2,40
718-519	2 x 25 A.e kadar (300 m A)	235,00	2,40
718-520	4 x 25 A.e kadar (300 m A)	66,00	3,50
718-521	4 x 40 A.e kadar (300 m A)	70,00	3,50
718-522	4 x 63 A.e kadar (300 m A)	83,00	3,50
718-523	4 x 80 A.e kadar (300 m A)	246,00	3,50
718-524	4 x 100 A.e kadar (300 m A)	253,00	3,50
718-525	4 x 25 A.e kadar (300 m A)	266,00	3,50
718-526	4 x 60 A.e kadar (300 m A)	1.407,00	3,50
718-527	4 x 124 A.e kadar (300 m A)	1.995,00	3,50
718-528	4 x 124 A.e kadar (30 m A)	2.244,00	3,50
718-529	3 x 80 A' den 3 x 250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA	1.635,00	3,80
718-530	3 x 300 A' den 3 x 1250 A. e kadar (Trifaze) 30-500 mA	1.868,00	3,80
718-531	3 x 1600 A. ve yukarı (Trifaze) 30-500 mA Termik manyetik şalter çıkışına ayrıca ilave olarak monte edilen, toroid, röle, özel kablolu ve açtırma bobini ile yapılan kombinasyon. Röleler; elektronik, hassasiyet ve zaman gecikme ayarlı, istenmeyen açmalara karşı korumalı, ön alarmlı, ledli uyarılı, IEC 755 e uygun, tüm toroidlerle çalışabilir olmalı, Toroidler ise; açık/kapalı tipte, 30-300 mm çapta, termoplastik izoleli	2.101,00	3,80
718-560	Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları ( Ölçü: Ad.; İhrazat: % 60 ) (TS EN 61643-11/A11) Enerji beslemelerini atmosferik deşarjlara (yıldırım) ve geçici aşırı gerilim piklerine karşı korumak üzere B, C, D sınıfı, aşırı gerilim karşı bir faz, iki faz, üç faz ve nötr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon için ilave kontak çıkışlı, tam hermetik olarak monte edilen, pano içinde panoya ve panodaki diğer malzemelere zarar vermeden, diğer malzemelerle ve panoyla güvenlik mesafesi bırakmaya gerek olmadan raya monte edilen aşırı gerilim koruyucuları 1- Aşırı gerilim koruyucuları tam hermetik olarak tamamen kapalı olacaktır. Koruyucu üzerinde ark çıkış aralığı bulunmamalıdır. Koruyucu, ark çıkış aralığından çıkmasını sağlayıp hava yolu ile değil kendi içinde söndürmelidir. Böylece koruyucu, hiçbir güvenlik mesafesi zorunluluğu olmadan pano içinde istenen her yere güvenli bir şekilde monte edilebilmektedir. 2- C ve D sınıfı koruyucuların üzerinde cihazın sağlıklı çalıştığını veya arızalandığını gösteren ışık (led) bulunmalıdır.		

